

**Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах
за 2014 год**

**Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация лицей № 4
имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска
муниципального образования Ейский район**

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) Контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведённые по результатам контрольного мероприятия
1	2	3	4	5
Роспотребнадзор	Соблюдение норм СанПин	03.09.2014г	Отсутствуют ростовые парты	Не устранено, будет устранено по мере финансирования
Ростехнадзор	Соблюдение требований законодательства в сфере энергоснабжения и энергоэффективности	27.01.- 30.01.2014г	1. Нет однолинейных схем электрических соединений; 2. Не в полном объеме укомплектованы технической документацией (чертежи и тд.); 3. Не производятся визуальные осмотры заземляющих устройств, нет графика, не оценивается состояние контактных соединений, результаты не заносятся в паспорта заземляющих устройств; 4. Не заведены паспорта на заземляющие устройства; 5. На электроцитах нет наименований электроприёмников; 6. В лестничных клетках лица выполнена открытая прокладка проводов к	1.- устранено 2. –не устранено 3.- не устранено 4.- устранено 5. устранено 3.- не устранено

			светильникам аварийного освещения.	
Пожнадзор		23.06. - 21.07.14г.	1.Отсутствие дымохода в подвалах здания; 2.Отсутствие ограждения на кровле	1.не устранено 2.устранено

Директор МБОУ лицей №4
им.профессора Е.А.Котенко
г.Ейска МО Ейский район



Н.В.Мосина