

**Информация о наличии и выполнении предписаний контролирующих органов в
МБОУ лицей №4 им.профессора Е.А.Котенко г.Ейска МО Ейский р-н**

Наименование органа осуществляющего проведение контрольного мероприятия	Наличие предписания (№ и дата)	Выявленные нарушения (заполняется на основании предписания)	Выполнено/не выполнено	Сумма денежных средств, затраченных на устранение предписаний (указать в тыс. руб.)
2017 год				
Роспотребнадзор	№126П-19-2017	В санитарных узлах кабинеты не оборудованы кабинками с дверями	Не выполнено Срок устранения до 10.10.2018	
		Кабинеты оборудованы для работы с ПВЭВМ обычными ученическими стульями	Не выполнено Срок устранения до 10.10.2018	
		Площадь на одного ученика не соблюдается в классах начального образования, площадь на одного учащегося менее 2,5 кв.м	Не выполнено Срок устранения до 10.10.2018	
		Не установлены умывальные раковины в помещениях начальных классах	Не выполнено Срок устранения до 10.10.2018	
Ростехнадзор	№193-14-31/П от 15.09.2017г	В однофазной системе (РЕБГ) лица (кроме пристройки начальных классов, 2-х компьютерных классов, столовой и медпункта) применен совмещенный проводник	Не выполнено	
		Соединения, ответвления и оконцевания жил проводов лица (кроме пристройки начальных классов, 2-х компьютерных классов, столовой и медпункта) выполнены скрутками	Не выполнено	
		В кабинетах лица (кроме	Не выполнено	

		пристройки начальных классов, и медпункта) высота установки розеток не соответствует требованиям НТД, а именно установлены на высоте от 1м. до 1,2м., вместо требуемых 1,8м.		
		Линии групповой сети лица (кроме пристройки начальных классов, 2-х компьютерных классов, столовой и медпункта), прокладываемые от щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, выполнены двухпроводными	Не выполнено	
		В кабинетах лица установленные штепсельные розетки не имеют защитных устройств, автоматически закрывающих гнезда при вынутой вилке	Не выполнено	
		Не установлено УЗО для групповых линий лица, питающих розеточные сети, находящиеся в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью	Не выполнено	
2018 год				
Пожнадзор	№198/1/4 от 21.05.2018г.	Не обеспечена своевременно перезарядка огнетушителей	Выполнено	6,0 (внебюджет)
		Эвакуационное освещение находится в неисправном состоянии	Выполнено	21, 6 (внебюджет)
		В помещениях на путях эвакуации не в полном объеме установлены	Выполнено	2,0 (внебюджет)

		знаки пожарной безопасности		
		В проемах на путях эвакуации (на лестницах 1,2,3 этажах) отсутствуют двери, предусмотренные проектом.	Выполнено	300 000 руб. (местный /б)
Прокуратура	Требование	Установка устройства пандуса	Выполнено	400, 0 (местный /б)
		Оснащение знаками доступной среды	Выполнено	50,0 (внебюджет)

Директор МБОУ лицея № 4
им.профессора Е.А. Котенко
г.Ейска МО Ейский район



Н.В. Мосина