

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 4
имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска
муниципального образования Ейский район**

Информация о наличии и выполнении предписаний контролирующих
органов за 2018-2019 год по состоянию на 27.06.2019г.

Таблица №1

Наличие предписания <u>пожнадзора</u> (если ДА, то указать номер и дату документа)	Выявленные нарушения (заполняются на основании предписания)	УСТРАНЕНО (ДА/НЕТ) ЛИБО СРОКИ УСТРАНЕНИЯ
№25/184 от 28.06.2018г.	Не обеспечена своевременная перезарядка огнетушителей	ДА
	Эвакуационное освещение находится в несправном состоянии.	ДА
	В проёмах на путях эвакуации (на лестницах 1,2,3-х этажах) отсутствуют двери, предусмотренные проектом.	ДА
	В помещении и на путях эвакуации не в полном объёме установлены знаки пожарной безопасности	ДА

Таблица №2

Наличие предписания <u>роspotребнадзора</u> (если ДА, то указать номер и дату документа)	Выявленные нарушения (заполняются на основании предписания)	УСТРАНЕНО (ДА/НЕТ) ЛИБО СРОКИ УСТРАНЕНИЯ
№164п-19-2018 от 11.10.2018г.	Площадь на одного учащегося не соблюдается в классах начального образования, площадь на одного учащегося менее 2,5 кв.м.	НЕТ
	П.4.25 в санитарных узлах туалеты не оборудованы кабинками с дверями.	будет устранено по мере финансирования
	П.9.6, 9.7 кабинеты оборудованы для работы с ПЭВМ обычными ученическими стульями.	будет устранено по мере финансирования
	П.4.27 не установлены умывальные раковины в помещениях начальных классов.	будет устранено по мере финансирования

Таблица №3

Наличие предписания ростехнадзор (если ДА, то указать номер и дату документа)	Выявленные нарушения (заполняются на основании предписания)	УСТРАНЕНО (ДА/НЕТ) ЛИБО СРОКИ УСТРАНЕНИЯ
№156/31-17/П от 10.10.2018г.	В однофазной системе (PEN) лица (кроме пристройки начальных классов, 2-х компьютерных классов, столовой и медпункта) применен совмещенный проводник	НЕТ
	Соединения, ответвления и оконцевания жил проводов лица (кроме пристройки начальных классов, 2-х компьютерных классов, столовой и медпункта) выполнены скрутками	НЕТ
	В кабинетах лица (кроме пристройки начальных классов, и медпункта) высота установки розеток не соответствует требованиям НТД, а именно установлены на высоте от 1м. до 1,2м., вместо требуемых 1,8м.	НЕТ
	Линии групповой сети лица (кроме пристройки начальных классов, 2-х компьютерных классов, столовой и медпункта), прокладываемые от щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, выполнены двухпроводными	НЕТ
	В кабинетах лица установленные штепсельные розетки не имеют защитных устройств, автоматически закрывающих гнезда при вынутой вилке	НЕТ
	Не установлено УЗО для групповых линий лица, питающих розеточные сети, находящиеся в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью	НЕТ

Директор МБОУ лицей № 4
им. профессора Е.А.Котенко
г.Ейска МО Ейский район



Н.В. Мосина