

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 4
имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска
муниципального образования Ейский район**

Сведения о наличии предписаний надзорных органов
за период 2019-2020 уч.г. по состоянию на 01.09.2020 г.

Таблица №1

Наименование ОУ	Наличие предписания <u>пожнадзора</u> (если ДА, то указать номер и дату документа)	Выявленные нарушения (заполняются на основании предписания)	УСТРАНЕНО (ДА/НЕТ) ЛИБО СРОКИ УСТРАНЕНИЯ
МБОУ лицей № 4 им.профессора Е.А.Котенко г.Ейска МО Ейский район	НЕТ	НЕТ	НЕТ

Таблица №2

Наименование ОУ	Наличие предписания <u>роspotребнадзора</u> (если ДА, то указать номер и дату документа)	Выявленные нарушения (заполняются на основании предписания)	УСТРАНЕНО (ДА/НЕТ) ЛИБО СРОКИ УСТРАНЕНИЯ
МБОУ лицей № 4 им.профессора Е.А.Котенко г.Ейска МО Ейский район	№164п-19-2018 от 11.10.2018г.	Площадь на одного учащегося не соблюдается в классах начального образования, площадь на одного учащегося менее 2,5 кв.м. П.4.25 в санитарных узлах туалеты не оборудованы кабинками с дверями. П.9.6, 9.7 кабинеты оборудованы для работы с ПЭВМ обычными ученическими стульями. П.4.27 не установлены умывальные раковины в помещениях начальных классов.	НЕТ
			будет устранено по мере финансирования
			будет устранено по мере финансирования
			будет устранено по мере финансирования

Таблица №3

Наименование ОУ	Наличие предписания <u>ростехнадзор</u> (если ДА, то указать номер и дату документа)	Выявленные нарушения (заполняются на основании предписания)	УСТРАНЕНО (ДА/НЕТ) ЛИБО СРОКИ УСТРАНЕНИЯ

МБОУ лицей № 4 им.профессора Е.А.Котенко г.Ейска МО Ейский район	Акт от №110/31-17 от 11.09.2019г.	В однофазной системе (PEN) лица (кроме пристройки начальных классов, 2-х компьютерных классов, столовой и медпункта) применен совмещенный проводник Соединения, ответвления и оконцевания жил проводов лица (кроме пристройки начальных классов, 2-х компьютерных классов, столовой и медпункта) выполнены скрутками В кабинетах лица (кроме пристройки начальных классов, и медпункта) высота установки розеток не соответствует требованиям НТД, а именно установлены на высоте от 1м. до 1,2м., вместо требуемых 1,8м. Линии групповой сети лица (кроме пристройки начальных классов, 2-х компьютерных классов, столовой и медпункта), прокладываемые от щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, выполнены двухпроводными В кабинетах лица установленные штепсельные розетки не имеют защитных устройств, автоматически закрывающих гнезда при вынутой вилке Не установлено УЗО для групповых линий лица, питающих розеточные сети, находящиеся в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью	НЕТ
			НЕТ
			НЕТ
			НЕТ

Директор МБОУ лицей № 4
им.профессора Е.А.Котенко
г.Ейска МО Ейский район



Н.В. Мосина