

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 4  
имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска  
муниципального образования Ейский район**

Сведения о наличии предписаний надзорных органов  
за период 2019-2020 уч.г. по состоянию на 01.09.2020 г.

**Таблица №1**

Наименование ОУ	Наличие предписания <b>пожнадзора</b> (если ДА, то указать номер и дату документа)	Выявленные нарушения (заполняются на основании предписания)	УСТРАНЕНО (ДА/НЕТ) ЛИБО СРОКИ УСТРАНЕНИЯ
МБОУ лицей № 4 им.профессора Е.А.Котенко г.Ейска МО Ейский район	НЕТ	НЕТ	НЕТ

**Таблица №2**

Наименование ОУ	Наличие предписания <b>роspotребнадзора</b> (если ДА, то указать номер и дату документа)	Выявленные нарушения (заполняются на основании предписания)	УСТРАНЕНО (ДА/НЕТ) ЛИБО СРОКИ УСТРАНЕНИЯ
МБОУ лицей № 4 им.профессора Е.А.Котенко г.Ейска МО Ейский район	№164п-19-2018 от 11.10.2018г.	Площадь на одного учащегося не соблюдается в классах начального образования, площадь на одного учащегося менее 2,5 кв.м. П.4.25 в санитарных узлах туалеты не оборудованы кабинками с дверями. П.9.6, 9.7 кабинеты оборудованы для работы с ПЭВМ обычными ученическими стульями. П.4.27 не установлены умывальные раковины в помещениях начальных классов.	НЕТ
			будет устранено по мере финансирования
			будет устранено по мере финансирования
			будет устранено по мере финансирования

**Таблица №3**

Наименование ОУ	Наличие предписания <b>ростехнадзор</b> (если ДА, то указать номер и дату документа)	Выявленные нарушения (заполняются на основании предписания)	УСТРАНЕНО (ДА/НЕТ) ЛИБО СРОКИ УСТРАНЕНИЯ

МБОУ лицей № 4 им. профессора Е.А.Котенко г.Ейска МО Ейский район	Акт от №110/31-17 от 11.09.2019г.	<p>В однофазной системе (PEN) лицея (кроме пристройки начальных классов, 2-х компьютерных классов, столовой и медпункта) применен совмещенный проводник</p> <p>Соединения, ответвления и оконцевания жил проводов лицея (кроме пристройки начальных классов, 2-х компьютерных классов, столовой и медпункта) выполнены скрутками</p> <p>В кабинетах лицея (кроме пристройки начальных классов, и медпункта) высота установки розеток не соответствует требованиям НТД, а именно установлены на высоте от 1м. до 1,2м., вместо требуемых 1,8м.</p> <p>Линии групповой сети лицея (кроме пристройки начальных классов, 2-х компьютерных классов, столовой и медпункта), прокладываемые от щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, выполнены двухпроводными</p> <p>В кабинетах лицея установленные штепсельные розетки не имеют защитных устройств, автоматически закрывающих гнезда при вынутой вилке</p> <p>Не установлено УЗО для групповых линий лицея, питающих розеточные сети, находящиеся в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью</p>	НЕТ
			НЕТ
			НЕТ
			НЕТ

Директор МБОУ лицей № 4  
им. профессора Е.А.Котенко  
г.Ейска МО Ейский район



Н.В. Мосина