

**Информация о наличии предписаний
в МБОУ лицей №4 им.профессора Е.А.Котенко
г.Ейска МО Ейский район**

Наименование органа осуществляющего проведение контрольного мероприятия:	Наличие предписания (№ и дата)	Выявленные нарушения (заполняется на основании предписания)	Выполнено/ не выполнено
УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (пожнадзор)	№25/32 от 12.02.2018г.	В проемах на путях эвакуации в здании демонтированы двери, предусмотренные проектом	Не выполнено
Государственный санитарно-эпидемиологический надзор (роspotребнадзор)	№126п-19-2017 от 14.09.2017г.	<ul style="list-style-type: none"> - п.4.25 в санитарных узлах туалеты не оборудованы кабинками с дверями; - п.4.27 не установлены умывальные раковины в помещениях начальных классов; - п.9.6, 9.7 СанПин 2.2.2/2.4 кабинеты оборудованы для работы с ПЭВМ обычными ученическими стульями; - п.10.1.4.9 площадь на одного учащегося не соблюдается в классах начального образования, площадь на каждого учащегося менее 2,5 кв.м. 	Не выполнено
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)	№193-14-31/п от 15.09.2017г.	<ul style="list-style-type: none"> - в однофазной системе (PEN) лицея (кроме пристройки начальных классов, 2-х компьютерных классов, столовой и медпункта) применен совмещенный проводник; - Соединения, ответвления и оконцевания жил проводов лицея (кроме пристройки начальных классов, 2-х компьютерных классов, столовой и медпункта) выполнены скрутками; 	Не выполнено

		<p>- в кабинетах лица (кроме пристройки начальных классов, и медпункта) высота установки розеток не соответствует требованиям НТД, а именно установлены на высоте от 1м. до 1,2м., вместо требуемых 1,8м;</p> <p>- линии групповой сети лица (кроме пристройки начальных классов, 2-х компьютерных классов, столовой и медпункта), прокладываемые от щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, выполнены двухпроводными;</p> <p>- в кабинетах лица установленные штепсельные розетки не имеют защитных устройств, автоматически закрывающих гнезда при вынутой вилке;</p> <p>- не установлено УЗО для групповых линий лица, питающих розеточные сети, находящиеся в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью.</p>	
--	--	--	--

Директор МБОУ лицей № 4
им. профессора Е.А.Котенко
г.Ейска МО Ейский район



Н.В. Мосина