

МБОУ лицей № 4 им.профессора Е.А.Котенко г.Ейска МО Ейский район

Отчет о ходе выполнения предписаний контролирующих органов по состоянию на 30.01.2017 года

Наличие предписания пожнадзора (если ДА, то указать номер и дату документа)	Выявленные нарушения	Устранено (ДА/НЕТ)
№110/1/7 от 17.05.2016г.	В помещениях спортзала, раздевалок на 1 этаже отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	ДА
	В помещениях спортзала, раздевалок на 1 этаже не установлена система оповещения и управления эвакуацией	ДА
	В проёмах на путях эвакуации (на лестницах 1,2,3-х этажах) отсутствуют двери, предусмотренные проектом	НЕТ, будет устранено по мере финансирования
Наличие предписания <u>роspotребнадзора</u>	Выявленные нарушения	Устранено (ДА/НЕТ)

№145 п-19-2016 от 28.07.2016г.	В медицинском пункте помещение врачебного кабинета осмотра требует проведение косметического ремонта, устранение текущих дефектов отделки не проводится своевременно: потолки в месте стыка со стенами в микротрещинах, покраска местами полустертая.	ДА
--------------------------------	---	----

Директор МБОУ лицей №4 им.профессора
Е.А.Котенко г.Ейска МО Ейский р-н



Н.В. Мосина