

**Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах
за 2014 год**

Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация лицей № 4
имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска
муниципального образования Ейский район

| Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия | План (тема) Контрольного мероприятия | Период проведения контрольного мероприятия | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
|--|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Роспотребнадзор | Соблюдение норм СанПин | 03.09.2014г | Отсутствуют ростовые парты | Не устранено, будет устранено по мере финансирования |
| Ростехнадзор | Соблюдение требований законодательства в сфере энергоснабжения и энергоэффективности | 27.01.- 30.01.2014г | 1. Нет однолинейных схем электрических соединений; 2. Не в полном объеме укомплектованы технической документацией (чертежи и т.); 3. Не производятся визуальные осмотры заземляющих устройств, нет графика, не оценивается состояние контактных соединений, результаты не заносятся в паспорта заземляющих устройств; 4. Не заведены паспорта на заземляющие устройства; 5. На электроцитах нет наименований электроприёмников; 6. В лестничных клетках лицея выполнена открытая прокладка проводов к | 1.- устранено 2. –не устранено 3.- не устранено 4.- устранено 5.устранено 3.- не устранено |

| | | | | |
|-----------|--|------------------------|---|-------------------------------|
| | | | светильникам аварийного освещения. | |
| Пожнадзор | | 23.06. - 21.07.14г. | 1.Отсутствие дымососа в подвалах здания; 2.Отсутствие ограждения на кровле | 1.не устранено 2.устранено |

Директор МБОУ лицей № 4
им.профессора Е.А.Котенко
г.Ейска МО Ейский район



Н.В.Мосина