



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю 350080 г. Краснодар, ул. Уральская, 121.  
тел. (8861) 991-07-48, E-mail: [gu@23.mchs.gov.ru](mailto:gu@23.mchs.gov.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Краснодарскому краю, г. Краснодар, ул. Уральская, 121 тел./факс: (861) 268 42-87  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ейского района УНД и ПР ГУ МЧС  
России по Краснодарскому краю, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Красная, 68/1,  
тел. (8861) 32 4-33-01, E-mail: [ogpn36@yandex.ru](mailto:ogpn36@yandex.ru)

Единый телефон доверия государственной противопожарной службы Главного управления МЧС  
России по Краснодарскому краю: тел. (8861) 268-64-40

"01" октября 2021 г., 15 час. 00 мин. N 204  
(дата и время составления акта)

Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Красная, 68/1

(место составления акта)

### Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением: Решение о проведении выездной  
проверки № 204 от 23 августа 2021 КНМ 23210061000200531685

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной  
проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках: Федерального Государственного пожарного надзора  
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов  
федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального  
контроля)

3. Выездная проверка проведена: старшим дознавателем ОНД и ПР Ейского района УНД и ПР ГУ  
МЧС России по Краснодарскому краю майором внутренней службы Лойленко Михаилом  
Игоревичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы  
инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после  
принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их)  
замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

Специалисты: \_\_\_\_\_ -/-/-/-/-/-/-/-

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

Эксперты (экспертные организации): \_\_\_\_\_ -/-/-/-/-/-/-/-

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре  
экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об  
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Здания школы

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Краснодарский край, Ейский  
район, г. Ейск, ул. Первомайская, 196, угол ул. С. Романа, 70

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных  
объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №  
4 имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска муниципального образования

Ейский район, ИНН 2306020939, 353680, Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Первомайская, 196, угол ул. С. Романа, 70

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "20" сентября 2021 г., 10 час. 00 мин.

по "01" октября 2021 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с \_\_\_\_\_

с "  " "  " \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

по "  " "  " \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 01 час. 30 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1. Осмотр
2. Опрос;
3. Получение письменных объяснений;
4. Истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "20" сентября 2021 г., 10 час. 00 мин.

по "01" октября 2021 г., 15 час. 00 мин.

по месту: Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Первомайская, 196, угол ул. С. Романа, 70

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра, письменное объяснение

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: представленные контролируемым лицом

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено: допускаются нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

п. №1) Часть аварийного освещения, входящего в состав системы противопожарной защиты, находится в нерабочем состоянии (п. 54 Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

п. №2) Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 26 Правил противопожарного режима,

утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

**п.№3)** Внутренняя лестница (металлическая) не выполнена с пределом огнестойкости R 45 (не проведена огнезащита металлических конструкций). (ч.3, ст.4, ч.1 ст.6, табл. 21 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ; п.13 Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");

**п.№4)** Высота эвакуационного выхода (во внутренний двор) менее 1,9 м (ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст.53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.18 СП 1.13130.2020);

**п.№5)** Не соблюдены проектные решения при эксплуатации эвакуационных путей и выходов (холл возле актового зала, музей) (п. 23, Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");

**п.№6)** Заполнение дверного проема ведущего в вентиляционную камеру не предусмотрен через противопожарные двери 1-го типа. (ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, табл. 23 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479; п. 5.1.2, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013);

**п.№7)** Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и классов зон с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте (вентиляционная камера) (п. 12 Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");

**п.№8)** Не все помещения здания оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, (вентиляционная камера). (ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст.54, 83, 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таб. 1 п.9, таб. 3 НПБ 110-03; п. А1, табл. А.1 п. 14 СП 484.1311500.2020);

**п.№9)** Допускается отделка путей эвакуации (пластик) горючими веществами и материалами (коридор ведущий в столовую) (сертификат не представлен) (ст.53, 134 табл.28, 29, 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

**п.№10)** Не организовано проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц не реже 1 раза в 5 лет (п.п. «б» п. 17 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479);

**п.№11)** Не организовано проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше не реже 1 раза в 5 лет (п.п. «б» п. 17 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479);

**п.№12)** Планы эвакуации на случай возникновения пожара на 2, 3 и подвальных этажах в здании начальной школы, выполнены не в соответствии с требованиями ГОСТ (фотолюминисцентные) (п. 84 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479; ГОСТ Р 12.2.143-2009);

**п.№13)** В лестничной клетке начальной школы отсутствует аварийное эвакуационное освещение, входящее в состав системы противопожарной защиты (ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст.53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.6.3 СП 52.13330.2016);

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

