



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

от 15 сентября 2021 г., 10 час. 00 мин. № 071-987-27

353681, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Первомайская, д.196 угол ул. Романа №70.

Акт внеплановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 09.09.2021г. № 270-479-рш, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий (КНМ) № 23210011000000731469.

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики № 001.

3. Выездная проверка проведена:

- Шубным А.Н. – главным государственным инспектором межрегионального отдела по государственному энергетическому надзору;

4. К проведению выездной проверки были привлечены: специалисты и эксперты не привлекались.

5. Выездная проверка проведена в отношении:

- электрических установок, находящихся в эксплуатации Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 4 имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска муниципального образования Ейский район.

6. Выездная проверка была проведена по адресам (местоположению): 353681, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Первомайская, д.196 угол ул. Романа №70.

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 4 имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска муниципального образования Ейский район, ИНН 2306020939, ОГРН 1022301122634, адрес: 353681, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Первомайская, д. 196 угол ул. Романа №70.

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 13 сентября 2021 г., 11 час. 30 мин.

по 15 сентября 2021 г., 10 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

4 часа 00 минут

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

в следующие сроки:

с 13 сентября 2021г., 11 час. 30 мин.

по 13 сентября 2021 г., 12 час. 15 мин.

по месту: 353681, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Первомайская, д. 196 угол ул. Романа №70, по результатам которого составлен: протокол осмотра от 13.09.2021 № 071-987-27 ОСМ.

2) опрос

в следующие сроки:

с 13 сентября 2021г., 12 час. 15 мин.

по 13 сентября 2021 г., 12 час. 45 мин.

по месту: 353681, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Первомайская, д. 196 угол ул. Романа №70, по результатам которого составлен: протокол осмотра от 13.09.2021 № 071-987-27 ОПР.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа);
 - предписание Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 23.03.2021 № 019-281-27П об устранении нарушений обязательных требований.

2) представленные контролируемым лицом:

3) полученные посредством межведомственного взаимодействия.

11. По результатам выездной проверки выявлено неисполнение пунктов 1, 2, 3, 4, 5, 6 ранее выданного предписания Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 23.03.2021 № 019-281-27П об устранении нарушений обязательных требований. Повторно выявлены нарушения требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом РФ №4145 от 22.01.2003г, а именно:

№ п\п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Лицо, допустившее нарушение
1.	В однофазной системе (PEN) лицея (кроме пристройки начальных классов, 2-х компьютерных классов, столовой и медпункта) применен совмещенный проводник.	п.1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом РФ №4145 от 22.01.2003г. (далее ПТЭЭП), п.1.7.132. Правил	МБОУ лицей №4 имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска муниципального образования Ейский район Директор - Мосина Н.В.

		устройства электроустановок (далее – ПУЭ)	
2.	Соединения, ответвления и оконцевания жил проводов лица (кроме пристройки начальных классов, 2-х компьютерных классов, столовой и медпункта) выполнены скрутками.	П. 1.7.2 ПТЭЭП, п.2.1.21	МБОУ лицей №4 имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска муниципального образования Ейский район Директор - Мосина Н.В.
3.	Высота установки розеток в помещениях для пребывания детей лица (кроме пристройки начальных классов, и медпункта) не соответствует требованиям НТД, а именно на высоте от 1 м. до 1.5 м., т.е. менее 1,8 м.	ПТЭЭП п.1.7.2. ПУЭ п.6.6.30.	МБОУ лицей №4 имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска муниципального образования Ейский район Директор - Мосина Н.В.
4.	Линии групповой сети лица (кроме пристройки начальных классов, 2-х компьютерных классов, столовой и медпункта), прокладываемые от щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников коридоров, классов, помещений лица выполнены двухпроводными.	ПТЭЭП п.1.7.2. ПУЭ п.7.1.36.	МБОУ лицей №4 имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска муниципального образования Ейский район Директор - Мосина Н.В.
5.	В кабинетах лица установленные штепсельные розетки не имеют защитных устройств, автоматически закрывающих гнезда при вынутой вилке.	П. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 7.1.49 ПУЭ	МБОУ лицей №4 имени профессора Евгения Александровича Котенко города

			Ейска муниципального образования Ейский район Директор - Мосина Н.В.
6.	Не установлено УЗО для групповых линий, питающих розеточные сети лица	ПТЭЭП п.1.7.2. ПУЭ п.7.1.82.	МБОУ лицей №4 имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска муниципального образования Ейский район Директор - Мосина Н.В.

Доказательствами нарушения обязательных требований являются:

- протокол осмотра от 13.09.2021 № 071-987-27 ОСМ;
- протокол опроса от 13.09.2021 № 071-987-27 ОПР;

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 13.09.2021 № 071-987-27 ОСМ;
- протокол опроса от 13.09.2021 № 071-987-27 ОПР;
- предписание Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 23.03.2021 № 019-281-27П об устранении нарушений обязательных требований.

Главный государственный инспектор
межрегионального отдела по
государственному энергетическому надзору
Шубный А.Н.

(должность, фамилия, инициалы инспекторов, проводивших
выездную проверку)

(подпись)


Шубный Андрей Николаевич, главный государственный инспектор
межрегионального отдела по государственному энергетическому надзору,
тел. 8 (861) 214-24-51, a.shubny @sevkav.gosnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной
проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Мосина Нина Викторовна

15.09.2021 10 часов 10 минут



Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале