

		<p>входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте (вентиляционная камера)</p> <p>8. Не все помещения здания оборудованы автоматической пожарной сигнализацией(вент. Камера)</p> <p>9.Допускается отделка путей эвакуации (пластик) горючими веществами и материалами (коридор ведущий в столовую)</p> <p>10. Не организованно проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц не реже 1 раз в пять лет</p> <p>11.Не организованно проведение эксплуатационных испытаний ограждения на крыше не реже 1 раз в пять лет.</p> <p>12.Планы эвакуации на случай возникновения пожара на 2,3 этаже и подвальных этажах в здании начальной школы ,выполнены не в соответствии с требованиями ГОСТ(фотолюминисцентные)</p> <p>13.В лестничной клетке начальной школы отсутствует аварийное эвакуационное освещение, входящее в состав системы противопожарной защиты.</p>	<p>Выполнено</p> <p>Выполнено</p> <p>Выполнено</p> <p>Выполнено</p> <p>Выполнено</p> <p>Выполнено</p>
	<p>Роспотребнадзор предписание №189п-19-2019 от 12.07.2019г.</p>	<p>П.10.1, 4.9 Площадь на одного учащегося не соблюдается в классах начального образования, площадь на одного учащегося менее 2,5 кв.м.</p>	<p>НЕТ</p>
		<p>П.4.25 в санитарных узлах туалеты не оборудованы кабинками с дверями.</p>	<p>Выполнено</p>
		<p>П.4.27 не установлены умывальные раковины в помещениях начальных классов.</p>	<p>НЕТ, будет устранено по мере финансирования</p>
Обеспечение безопасности		<p>-имеется ограждение</p> <p>- целостность ограждения</p>	<p>да</p> <p>не нарушена</p>

		нарушена (требуется ремонт) не нарушена	
		- заключен договор со специализированным охранным предприятием	Заключен
		- установлена ли кнопка экстренного вызова/заключен договор на обслуживание	установлена
		- имеется ли система видеонаблюдения (находится ли в исправном состоянии)/сколько камер установлено	имеются, в исправном состоянии
		Автономными системами оповещения и управления эвакуацией (рупоры, колокола, звонки). Для оперативного информирования лиц, находящихся на объекте (территории) образования. Об угрозе совершения или о совершении террористического акта/оповещатели совмещены с ретрансляционными технологическими системами.	
	Состояние улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций	- нанесена ли горизонтальная дорожная разметка пешеходного перехода	нанесена
		- установлено ли дорожное ограждение	установлено
		- установлены знаки организации дорожного движения: «пешеходный переход» «осторожно дети» «ограничение по скорости»	есть нет есть
		- установлен ли светофор	установлен
		- необходимо ли выполнить ямочный ремонт	нет

Директор МБОУ лицей № 4
им. профессора Е.А.Котенко
г.Ейска МО Ейский район

Н.В. Мосина