



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 4, Телефон: (861) 214-24-77, Факс: (861) 262-61-00
E-mail: sevkav@gosnadzor.ru, <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>
ОКПО 26584470, ОГРН 1022301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

ПРЕДПИСАНИЕ № 019-281-27П

« 23 » марта 2021 г.

МБОУ ЛИЦЕЙ № 4 ИМ. ПРОФЕССОРА
Е.А. КОТЕНКО Г.ЕЙСКА МО ЕЙСКИЙ
РАЙОН
Директору Мосиной Н.В.

Мной, главным государственным инспектором межрегионального отдела по государственному энергетическому надзору Яковенко М.М., в присутствии и.о. директора МБОУ Лицей № 4 им. профессора Е.А. Котенко г. Ейска МО Ейский район Чупрыниной М.В. на основании распоряжения Северо-Кавказского управления № РП-270-689-о от 03.03.2021 и постановления Правительства РФ от 30.07.2004г. № 401 «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», 23.03.2021 проведена внеплановая выездная проверка в отношении МБОУ Лицей № 4 им. профессора Е.А. Котенко г. Ейска МО Ейский район (проверка исполнения ранее выданного предписания № 110/31-17П от 11.09.2019, срок исполнения которого истек 08.05.2020)

На основании акта проверки № 019-281-27 от 23.03.2021

ПРЕДПИСЫВАЮ:

В целях предупреждения пожаров, аварий и несчастных случаев в энергоустановках, а также эффективного использования электрической энергии, руководителю учреждения предписывается устранить следующие нарушения обязательных требований:


№ п/п	Нарушения требований НТД	Ссылка на НТД	Срок устранения нарушений

1.	В однофазной системе (PEN) лица (кроме пристройки начальных классов, 2-х компьютерных классов, столовой и медпункта) применен совмещенный проводник.	п.1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом РФ №4145 от 22.01.2003г. (далее ПТЭЭП), п.1.7.132. Правил устройства электроустановок (далее – ПУЭ)	22.08.2021
2.	Соединения, ответвления и оконцевания жил проводов лица (кроме пристройки начальных классов, 2-х компьютерных классов, столовой и медпункта) выполнены скрутками.	П. 1.7.2 ПТЭЭП, п.2.1.21	22.08.2021
3.	Высота установки розеток в помещениях для пребывания детей лица (кроме пристройки начальных классов, и медпункта) не соответствует требованиям НТД, а именно на высоте от 1 м. до 1.5 м., т.е. менее 1,8 м.	ПТЭЭП п.1.7.2. ПУЭ п.6.6.30.	22.08.2021
4.	Линии групповой сети лица (кроме пристройки начальных классов, 2-х компьютерных классов, столовой и медпункта), прокладываемые от щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников коридоров, классов, помещений лица выполнены двухпроводными.	ПТЭЭП п.1.7.2. ПУЭ п.7.1.36.	22.08.2021
5.	В кабинетах лица установленные штепсельные розетки не имеют защитных устройств, автоматически закрывающих гнезда при вынутой вилке.	П. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 7.1.49 ПУЭ	22.08.2021
6.	Не установлено УЗО для групповых линий, питающих розеточные сети лица	ПТЭЭП п.1.7.2. ПУЭ п.7.1.82.	22.08.2021

Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее 22 августа 2021 г. направить начальнику межрегионального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора уведомление об исполнении предписания по адресу: 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 4.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 КоАП РФ.
Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Предписание выдали (выдал)



(подпись)

М.М. Яковенко

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

(дата)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

И.о. директора МБОУ Лицей № 4 им.
профессора Е.А. Котенко г. Ейска
МО Ейский район

(должность руководителя организации)



М.В. Чупрынина

(расшифровка подписи)

23.03.2021

(дата)